

UWAGI:

Kable sterownicze nalezy prowadzic w rurkach RL22 ułożonych w warstwie ocieplenia zbiornika.
Skrzynkę pośrednie oznaczone jako SP1 należy przykręcić do murku włazowego zbiornika
Wysokość montażu sondy wg. projektu technologicznego.
Na zbiorniku magazynowym wody należy wykonać instalacje odgromową
Zwody poziome niskie nalezy montowac na wspornikach dachowych, natomiast przewody odprowadzające należy wykonac z drutu Fe/Zn fi 8 mm w rurkach ochronnych RL 21 p/t
Złącza kontrolne należy montowac w puszkach POH37 p/t na wysokości 0,5 m
Do instalacji odgromowej należy przyłączyć wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach za pomocą drutu Fe/Zn fi8
Uziom otokowy nalezy wykonac w postaci bednarki Fe/Zn 25 mmx4 mm na gł. 0,8 m ułożonej w odległości nie mniejszej niż 1 m od zbiorników
Rezystancja uziomu nie może przekraczac 10 om
We włazie wejściowym do zbiornika należy zamontować wyłączniki krańcowy ozn. CK4 dedykowany do instalacji alarmowej.

Tytuł rysunku: Projekt Instalacji Odgromowej	Data: 09.2015	Skala: ./.	Branża: ELEKTRYCZNA
	Nr rysunku: E- 6	Studium: Projekt budowlany i wykonawczy	
Obiekt: ZBIORNIK REZERWY CZYSTEJ WODY	Inwestor: **ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. WIEJSKA 9, 87-300 BRODNICA**		

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień / specjalność	Podpis	
Projektował:	Tadeusz Majewski	Cie.35/88		BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Boh. Września 2