PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN
RZUT PARTERU
skala 1:100

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	m² UŻYTKOWA	RODZAJ PODŁOGI
1/01	KORYTARZ + SCHODY	24,4	WYKŁADZINA PCV
1/02	POM. TECHNICZNE	2,4	WYKŁADZINA PCV
1/03	SALA SZKOLENIOWO–DYDAKT.	47,5	WYKŁADZINA PCV
1/04	KORYTARZ	25,8	WYKŁADZINA PCV
1/05	SZATNIA MĘSKA	30,7	WYKŁADZINA PCV
1/06	ŁAZIENKA	8,6	WYKŁADZINA PCV ANTYPOŚLIZGOWA
1/07	SZATNIA DAMSKA	14,0	WYKŁADZINA PCV
1/08	ŁAZIENKA	5,6	WYKŁADZINA PCV ANTYPOŚLIZGOWA
1/09	POM. NA LEKI ZE STANOWISKIEM ZAMAWIANIA LEKÓW	9,7	WYKŁADZINA PCV
1/10	GARAŻ	162,6	ŻYWICA EPOKSYDOWA
1/11	POM. NA SPRZĘT RATOWNICZY I ZAPASY	6,9	WYKŁADZINA PCV
1/12	BRUDOWNIK	6,9	WYKŁADZINA PCV ANTYPOŚLIZGOWA
1/13	MYJNIA DLA POTRZEB RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	30,3	ŻYWICA EPOKSYDOWA
RAZEM		∑ 375,4	



Uwagi wod-kan:

- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w stalowych tulejach ochronnych
- Rurociągi prowadzić zgodnie z zasadami kompensacji
- Przewody instalacji wody użytkowej należy wykonać z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4 (S3,2) stabilizowanych włóknem szklanym, w których grubość warstwy zbrojonej (środkowej) wynosi 40% całkowitej grubości ścianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowić włókno szklane o średnicy 0,2 mm, w ilości 16 ± 2% wagowo. Warstwy wewnętrzna, zewnętrzna i środkowa, powinny być rozłożone równomiernie w przekroju poprzecznym
- Przewody instalacji hydrantowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych przez połączenia gwintowane

Uwagi ogólne:

- Urządzenia i materiały podanojako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości, parametrów i możliwości współpracy zamienników
- Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcją obsługi producenta maeterałów i urządzeń
- Jeżeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacji nie ujęto wszystkich koniecznych elementów w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych koniecznych do prawidłowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę i przyjęta bez uwag do realizacji

Legenda (wod-kan):

- instalacja hydrantowa
- zimna woda użytkowa
- ciepła woda użytkowa
- cyrkulacja ciepłej wody
- kanalizacja sanitarna (prowadzona w posadzce)
- kanalizacja sanitarna (prowadzona pod stropem)
- wpusty podłogowe do PCV
- zawory czerpalne ze złączką do węża z zaworem antyskażeniowym typu HA216
- oznaczenia pionów instalacji wody użytkowej / hydrantowej
- oznaczenia pionów kanalizacji sanitarnej

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19 lok.57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN

Branża: Sanitarna

Projektant: mgr inż. Paweł TOMASZEWSKI m.upr. KUP/0370/POOS/06 — Podpis — Data 03.2016

Asystent projektanta: Inż. Kamil GRACZYK — Podpis — Data 03.2016

Obiekt:
BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY Z WYPOSAŻENIEM, WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU NA DZ. NR 44/3, 45/11 PRZY UL. WIEJSKIEJ I WYKONANIEM ZJAZDU NA DZ. NR 43/4

Skala: 1:100

Lokalizacja:
Brodnica, dz. nr 44/3, 45/11, ul. Wiejska

Nr rysunku: WK-01